



塗装種類	色調	塗装面	回数			
			下塗	中塗	上塗	
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

注記) 1. ケミカルアンカーを標準仕様とする。

アンカー穴詳細



18 - 33アンカー穴



18 - 33アンカー穴

T		タンク本体	1	PE	t14 (標準肉厚)
M	485	マンホール	1	PE	蓋付 (ボルト式)
P		補強枠	1	SS	液比重1.5以下に対応 特殊

タンク本体寸法差	1.5%
----------	------

図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
-----------------	--	--	--

300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
---------	-------	----------	--------

900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
---------	--------	----------	--------

図面表示角度の加工位置許容範囲	
-----------------	--

基準値に対して	2度
---------	----

フランジ規格	JIS10K相当
--------	----------

ガ材	フィッティング用	---
----	----------	-----

ス質	バルブ用	---
----	------	-----

ケット	フランジ用	---
-----	-------	-----

ト	マンホール用	EPDM
---	--------	------

液温	タンク (PE)	60
----	----------	----

(MAX)	部品 (PVC)	50
-------	----------	----

設計圧力	大気圧
------	-----

耐震震度	1.0G
------	------

タンク質量	1790kg
-------	--------

タンクNo.	製作数	基
--------	-----	---

承認	査図	製図	製図日
----	----	----	-----

市川	小林	松田	2022.06.10
----	----	----	------------

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
-------	----	---------	----	----

受注先	
-----	--

納入先	
-----	--

工番		製番	
----	--	----	--

名	A型30,000L		
称	耐震1.0G仕様補強枠付参考図		

縮尺	1/40 (A3)	関係図	
----	-----------	-----	--

D **ダイライト株式会社**

図番	MA30M1-Z10	葉数	
----	------------	----	--