



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

註記) 1. アンカー座はオプションとする。

T	M	W	A.P.
タンク本体	マンホール	覗き窓	アンカー座
1	1	1	4
PE	PE	透明PVC	ゴム SUS304
t10 (標準肉厚)	蓋付 (ボルト式)		4 - 15 L - 50 50 4

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	3度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材	フィッティング用	_____	_____
ス質	バルブ用	_____	_____
ケット	フランジ用	_____	_____
ト	マンホール用	_____	_____
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	— G		
タンク質量	70kg		
注番	製作数	_____	基
承認	査図	製図	製図日
飯塚	N.I.	Y.T.	2004.08.23

符号	サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
受注先					
納入先					
工番			製番		
名	BF-A 1,000L (黒)				
称	標準図				
縮尺	1/15 (A3)	関係図			

**D** **ダイライト株式会社**

図番	MBF1MA	葉数	2
----	--------	----	---