



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

注記) 1. アンカー座はオプションとなります。

(スピンウェルド融着)

T	M	AP					
			タンク本体	1	PE	t7 (標準肉厚)	
	485		マンホール	1	PE	蓋付 (ネジ式)	
			アンカー座	4	PE SUS304	4 - 15 L - 65 65 4	

タンク本体寸法差	1.5%
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下	5.0mm
2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm
2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	3度
フランジ規格	JIS10K相当

液温	MAX 40
設計圧力	大気圧
耐震震度	0.6G
タンク質量	85kg

符号	サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
受注先					
納入先					

工番		製番	
----	--	----	--

名 称 SP-3,000L  
標準図

注番		製作数	基
承認	飯塚	査図	竹之内
製図	松田	製図日	2009.07.01

縮尺	1/20 (A3)	関係図	
----	--------------	-----	--

**D** ダイライト株式会社

図番	MSPQ3M	葉数	5
----	--------	----	---