



施錠仕様 (オプション)

| 塗装種類 | 色調 | 塗装面 | 回数 | | |
|------|----|-----|----|----|----|
| | | | 下塗 | 中塗 | 上塗 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注記) 1. アンカ - 座はオプションとする。

| T | 品名 | 数量 | 材質 | 寸法 |
|----|------------|----|--------|-------------|
| T | タンク本体 | 1 | PE | t 6 (標準肉厚) |
| H | 135 ハンドホール | 1 | PE | キャップ付 (グレー) |
| P | 天板 | 1 | PVC | t 10 |
| AP | アンカー座 | 4 | SUS304 | L - 50 70 3 |

| | |
|----------|------|
| タンク本体寸法差 | 1.5% |
|----------|------|

図面表示寸法の加工寸法許容範囲

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| 300mm以下 | 5.0mm | 2000mm未満 | 15.0mm |
| 900mm以下 | 10.0mm | 2000mm以上 | 20.0mm |

図面表示角度の加工位置許容範囲

基準値に対して - 度

フランジ規格 JIS 10K相当

| | | |
|----|----------|-----|
| ガ材 | フィッティング用 | — |
| ス質 | バルブ用 | — |
| ケ | フランジ用 | — |
| ット | ドレン口用 | FKM |

液温 MAX 40

設計圧力 大気圧

耐震震度 1.0G

タンク質量 11.5kg

タンクNo. 製作数 基

承認 査 図 製 図 製 図 日

小倉 片山 清水 1998.10.08

| 3 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 |
|---|----------|----|-----------|-------------------|
| 3 | ゲージパイプ | 1 | PVC | 13A透明PVC 赤玉浮子入 |
| 2 | レベルゲジ | 1 | PE PVC | 13Aエルボ 25A袋ナット |
| 1 | 25A ドレン口 | 1 | PE | 蓋キャップ付 |

| | |
|-----|--|
| 受注先 | |
| 納入先 | |
| 工番 | |
| 製番 | |

名 称 Z型100L グレー
薬液タンク 標準図

| | | | |
|----|-----------|-----|--|
| 縮尺 | 1/10 (A3) | 関係図 | |
|----|-----------|-----|--|

D **ダイライト株式会社**

| | | | |
|----|--------|----|---|
| 図番 | MZ100A | 葉数 | 1 |
|----|--------|----|---|