



タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して			
フランジ規格			
JIS-K相当			
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	ドレン口用	FKM	
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	1.0G		
タンク質量	52kg		
タンクNo.	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
飯塚	N.I.	Y.T.	2005.05.12

塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

注記) 1. アンカ - 座はオプションとする。

T		タンク本体	1	PE	t10 (標準肉厚)
H	250	ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P		天板	1	PVC	t10
AP		アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3

3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2	レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1 25A	ドレン口	1	PE	蓋キャップ付
符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要

受注先	
納入先	
工番	製番

名 称 Z型500L グレー
薬液タンク 標準図

縮尺	1/15 (A3)	関係図	
----	--------------	-----	--

D **ダイライト株式会社**

図番	MZ500A	葉数	1
----	--------	----	---