



上記フランジ寸法以外の攪拌機取付方法  
 JIS 5K 6 5 A フランジを加工  
 攪拌機取付ボルトとエンザートボルトが  
 干渉しない様穴位置注意 [攪拌機向き注意]

タンクの全高寸法は、ハンドホール蓋付までの高さとする。  
 注記) 1. アンカ - 座はオプションとする。  
 2. 攪拌機の重量は13.5Kg以下とする。

|    |     |        |   |        |   |
|----|-----|--------|---|--------|---|
| T  |     | タンク本体  | 1 | PE     | t9 (標準肉厚)                               |
| H  | 250 | ハンドホール | 1 | PE     | キャップ付 (グレー)                             |
| P  |     | 天板     | 1 | PVC    | t10                                     |
| AT | 65A | 攪拌機取付座 | 1 | PVC    | JIS 5K フランジ, パッキン付<br>M12 100 LBNW, SW付 |
| AP |     | アンカー座  | 4 | SUS304 | L-50 70 3                               |

|                     |          |           |            |
|---------------------|----------|-----------|------------|
| タンク本体寸法差            |          | 1.5%      |            |
| 図面表示寸法の加工寸法許容範囲     |          |           |            |
| 300mm以下             | 5.0mm    | 2000mm未満  | 15.0mm     |
| 900mm以下             | 10.0mm   | 2000mm以上  | 20.0mm     |
| 図面表示角度の加工位置許容範囲     |          |           |            |
| 基準値に対して             |          | - 度       |            |
| フランジ規格              |          | JIS — K相当 |            |
| ガ材<br>ス質<br>ケ<br>ット | フィッティング用 | —         |            |
|                     | バルブ用     | —         |            |
|                     | フランジ用    | EPDM      |            |
|                     | ドレン口用    | FKM       |            |
| 液温                  | MAX 40   |           |            |
| 設計圧力                | 大気圧      |           |            |
| 耐震震度                | 1.0G     |           |            |
| タンク質量               | 38kg     |           |            |
| タンクNo.              | 製作数      | 基         |            |
| 承認                  | 査図       | 製図        | 製図日        |
| 飯塚                  | N. I.    | Y. T.     | 2006.05.09 |

|       |                   |            |    |    |
|-------|-------------------|------------|----|----|
| 符号サイズ | 品名                | 個数<br>(1基) | 材質 | 摘要 |
| 受注先   |                   |            |    |    |
| 納入先   |                   |            |    |    |
| 工番    | 製番                |            |    |    |
| 名     | ZK型300L グレー       |            |    |    |
| 称     | 薬液タンク標準図<br>(攪拌型) |            |    |    |
| 縮尺    | 1/10<br>(A3)      | 関係図        |    |    |